

LEGENDA:

- Długość sztangi + mufy preizolowane
- istn. s.c. preizolowana
- istn. s.c. preizolowana do tymczasowego demontażu

Kolejność wykonania zabezpieczenia sieci 2xDN 300/450:

- wykonanie wykopu L~19,0m na odcinku od załamania 1,
- rozcięcie rurociągów DN 300/450 w odległości ok. 11,0m i 18,0m od załamania 1 oraz wycięcie i demontaż rurociągów DN 300/450 o długości ok. 7,0m,
- nasunięcie rur osłonowych Dz 616 mm L-6,0+3,0m (wraz z manszetami U oraz płozami) na rurociągi 2xDN 300/450 (odcinki s.c., które pozostały w ziemi) UWAGA: płozy należy zamontować na odcinku L=7.3m (zgodnie ze schematem - w miejscu docelowego położenia rur osłonowych), a manszety U na końcówkach rur osłonowych od strony załamania 1.
- nasunięcie odcinka rury osłonowej Dz 616mm L-6m (wraz z płozami i manszetami U) na zdemontowany 7-metrowy odcinek rury ciepłowniczej 2xDN 300/450,
- montaż rurociągów 2xDN 300/450 z nasuniętymi rurami osłonowymi Dz 616 w wykopie, zespawanie rurociągów 2xDN 300/450, zamufowanie;
- połączenie rur osłonowych na zespawanych rurociągach 2xDN 300/450, przesunięcie rur osłonowych w miejsca docelowego położenia, zamknięcie zacisków na manszetach U.

UWAGA: W przypadku położenia spawów oraz muf na w/w sieci w miejscach uniemożliwiających montaż rur osłonowych zgodnie z w/w wytycznymi, należy skontaktować się z projektantem celem dokonania korekty.

INWESTOR:
Miasto Stołeczne Warszawa
Urząd Dzielnicy Wilanów

WYKONAWCA PROJEKTU:
SOMEX Sp.J.
Warszawa ul. Zgrupowania Żmija-1/54

TYTUŁ PROJEKTU:
Budowa drogi gminnej ul. Franciszka Klimczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Przyczółkową

Zabepieczenie sieci ciepłowniczej 2xDN 300/450

ADRES OBIEKTU:
Warszawa, ul. Klimczaka

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Joniewicz upr.nr MAZ/0173/POOS/05	Podpis
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Joanna Karczewska upr.nr MAZ/0336/POOS/11	Podpis
BRANŻA: ciepłownicza	
FAZA: Projekt Budowlany	
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat montażowy	
NR ARKUSZA: 3	
SKALA: -	
DATA: styczeń 2017 r.	