



WIR

[Signature]

[Signature]

Warszawa, 2 listopada 2017 r.

PRO.DRP.669.9503.2017.338740.17.MM.AOP



Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów
Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Franciszka Klimczaka 2
02-797 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Dotyczy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków bytowych z projektowanego budynku żłobka zlokalizowanego przy ul. **Pamiętnej** na części dz. nr ew. 102/2 i 103 z obrębem 1-10-25 w dzielnicy Wilanów w Warszawie.

Odpowiadając na pismo znak UD-XV-WIR-IR.030.212.2017.GKO z dnia 16.10.2017 r., (pismo wpłynęło do Spółki w dniu 23.10.2017 r.), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie przyłączenia do:

1. Sieci wodociągowej

- Zaopatrzenie w wodę ww. budynku w ilości 1,0 dm³/s na cele socjalno – bytowe (dla 150 dzieci i 30 pracowników), 0,5 dm³/s na cele technologiczne oraz w ilości 2,0 dm³/s na cele przeciwpożarowe (do wewnętrznego gaszenia) będzie możliwe z istniejącego przewodu wodociągowego DN 200 w ul. Zdrowej poprzez istniejące przyłącze wodociągowe i wewnętrzną instalację wodociągową, po sprawdzeniu ich przepustowości i parametrów wodomierza w odniesieniu do istniejącej i projektowanej zabudowy oraz rozbudowie instalacji na terenie ww. nieruchomości.
- Dostawa wody na cele przeciwpożarowe (do zewnętrznego gaszenia) będzie możliwa w łącznej maksymalnej ilości 20,0 dm³/s z hydrantów na ww. przewodzie wodociągowym DN 200 w ul. Zdrowej.

2. Sieci kanalizacyjnej

- Odprowadzenie ścieków bytowych oraz ścieków technologicznych z ww. budynku będzie możliwe do istniejącego kanału sanitarnego Ø 0,30 m w ul. Zdrowej poprzez istniejące przyłącze kanalizacyjne na terenie ww. nieruchomości po zaprojektowaniu i wybudowaniu jego przedłużenia do omawianego budynku.
- Wykorzystanie ww. przyłącza kanalizacyjnego będzie możliwe po wykonaniu obliczeń sprawdzających jego przepustowość w dostosowaniu do projektowanych potrzeb projektowanego budynku, z którego odprowadzane będą ścieki poprzez ww. przyłącze.

3. Warunki dodatkowe

- Na rozbudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub ewentualną modernizację istniejącego przyłącza wodociągowego (wraz z obliczeniami sprawdzającymi jego przepustowość i doborem wodomierza) i kanalizacyjnego (łącznie z obliczeniami sprawdzającymi jego przepustowość) należy opracować dokumentację

techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl).

- b. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
- c. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan własności terenu, na którym zlokalizowana będzie projektowana zabudowa i projektowane uzbrojenie
- d. Rozstaw uzbrojenia na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy sprawdzić w terenie.
- e. Zwracamy uwagę, że ścieki bytowe oraz ścieki technologiczne odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej muszą spełniać parametry zawarte w tabeli 4, która umieszczona jest na 46 stronie „Wytycznych do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych”. Wytyczne dostępne są na stronie internetowej Spółki.

KIEROWNIK
DZIAŁU ROZWOJU I PROJEKTOWANIA
Gabriela Podbielska

Do wiadomości:

- 1. Archiwum II (77263)